

ERKER

Biuro Obsługi Inwestycji
ERKER Patryk Sawicki

Plac Wolności 31
84-100 Puck

NIP: 587-149-44-79
REGON: 221872281

Puck, dnia 09-07-2018 r.

Dot. Pytania nr 1 z dnia 06 lipca 2018 r. do zapytania ofertowego nr 2/RPOWP 2014-2020/2018/BOI ERKER Patryk Sawicki/Zatoka Tech Sp. z o. o.

W nawiązaniu do Państwa pytania z dnia 06 lipca 2018 r. przesłane drogą elektroniczną w przesyłamy dodatkowe informacje konieczne do przygotowania prawidłowej oferty na zakup i dostawę suwnic w zakresie informacji zabudowy i zasilania suwnicy wymienione w przesłanym formularzu doboru suwnicy:

- Rozpiętość [m]: 14,230
- Długość jezdni suwnicy [m]: 25 m i 30 m
- Szerokość hali w świetle słupów lub ścian [m]: 14,230
- Poziom główki szyny [m]: 6,393
- Wysokość belki podsuwnicowej nie więcej niż 400 mm.

Parametry techniczne zostały przedstawione poniższych załącznikach, które stanowią integralną część zapytania ofertowego nr 2/RPOWP 2014-2020/2018/BOI ERKER Patryk Sawicki/Zatoka Tech Sp. z o. o.:

- 1) Załącznik nr 7 – Rama portalowa - układ wsporników podsuwnicowych.
- 2) Załącznik nr 8 – Schemat rozmieszczenia konstrukcji wsporczej dla belek podsuwnicowych.

Zadano pytanie: Czy długość torowiska w obu lokalizacjach jest taka sama? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że praca suwnic będzie się odbywać na oddzielnych nawach o długości 25 m i 30 m, zgodnie z parametrami podanymi w załączniku 7 i 8.

W związku z powyższym do zapytania dodano załączniki nr 7 i 8, które stanowią jego integralną część oraz zaktualizowano załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pozostała treść zapytania nie uległa zmianie.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Inwestycji Erker

inż. Patryk Sawicki
Właściciel